CIDET
CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO

ONAC
ACREDITADO ISO/IEC
Guide 65:1996 09-CPR-004
ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Nro. 02304

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 20 / 04 / 2006
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23 / 01 / 2014
FECHA DE VENCIMIENTO: 23 / 01 / 2017

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, MARCAS PLASTIMEC FABRICADOS POR INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.- IMEC S.A., UBICADA EN LA CARRERA 37 10-07 URBANIZACIÓN INDUSTRIAL ACOPI, CALI-VALLE

Tipo	Corrugado con interior liso tipo TDP
Referencia	De 4"
Diámetro exterior máximo (mm)	109,52
Diámetro exterior mínimo (mm)	108,88
Espesor exterior mínimo (mm)	0,40
Espesor interior mínimo (mm)	0,40
Espesor valle mínimo (mm)	0,60
Diámetro interno mínimo (mm)	100,0
Diámetro entrada máximo (mm)	110,32
Diámetro entrada mínimo (mm)	109,68
Ovalamiento (mm)	2,54
Diámetro fondo máximo (mm)	109,58
Diámetro fondo mínimo (mm)	108,94
Ovalamiento (mm)	2,54
Longitud mínima campana (mm)	86,0
Referencial	RESOLUCIÓN 18 1294 de 2008 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE y NTC 3363/2010

Atentamente,

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo

CAMILO